ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
PARTER, H=3,20m

NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m²
1.1	SALA GIMNASTYCZNA	404,79 m²
1.2	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	13,62 m²
1.3	KORYTARZ	22,70 m²
1.4	WC DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,84 m²
1.5	PRZEDSIONEK SZATNI	3,96 m²
1.6	SZATNIA DLA DZIEWCZĄT	14,97 m²
1.7	SZATNIA DLA CHŁOPCÓW	15,97 m²
1.8	UMYWALNIA Z NATRYSKAMI	8,40 m²
1.9	WC	1,81 m²
1.10	POM. NA SPRZĘT I ŚRODKI CZYST.	1,81 m²
1.11	POKÓJ NAUCZYCIELI WF-U	10,15 m²
1.12	KOMUNIKACJA	31,56 m²
1.13	WIATROŁAP	6,57 m²
1.14	KORYTARZ	134,42 m²
1.15	ŚWIETLICA	47,97 m²
1.16	KORYTARZ	2,67 m²
1.17	KUCHNIA	14,18 m²
1.18	CHŁODNIA	3,98 m²
1.19	MAGAZYN	7,36 m²
1.20	WC	3,49 m²
1.21	KLATKA SCHODOWA	8,10 m²
1.21a	KORYTARZ	2,21 m²
1.22	POKÓJ SPRZĄTACZEK	14,03 m²
1.23	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	12,20 m²
1.24	WC	13,86 m²
1.25	BIURO TP SA	12,60 m²
1.26	SALA GIMNASTYCZNA	59,0 m²
1.27	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	22,80 m²
1.28	SALA LEKCYJNA	25,08 m²
1.29	SALA LEKCYJNA	49,02 m²
1.30	SALA LEKCYJNA	48,74 m²
1.31	SALA LEKCYJNA	34,56 m²
1.32	SZATNIA DLA UCZNIÓW	15,39 m²
1.33	ŁĄCZNIK	6,35 m²
RAZEM PARTER		1071,06 m²



LEGENDA :

Plon 01	Oznaczenie pionu ogrzewania grzejnikowego
	Przewody instalacji c.o. (zasilanie, powrót)
P22_600 1200 mm	Nowoprojektowany grzejnik stalowy płytowy uniwersalny z osłonami podłączeniem z boku lub od dołu wyposażony we wkładkę zaworową, korek i głowicę temostatyczną instytucjonalną
	Zawór termostatyczny prosty typu AV6, prod. Oventrop
	Zawór grzejnikowy powrotny prosty typu Combi3, prod. Oventrop
16 x 2,25 758 W	Średnica przewodu instalacji c.o. Moc cieplna,
"1"	Oznaczenie punktów charakterystycznych (odgałęzień) projektowanej instalacji C.O. - powiązanie rzutu z rozwinięciem

2.4 +20 °C Φwym: 1993 W — Numer pomieszczenia / Temperatura pomieszczenia
Zapotrzebowanie na ciepło

UWAGI:
1. Instalację centralnego ogrzewania zasilającą obiegi grzewcze c.o. zaprojektowano z rur i złączek zaciskowych wykonanych ze stali węglowej gat. 1.0034 (E 195), cynkowanej galwanicznie od zewnątrz lub stalowych czarnych łączonych przez spawanie.
2. Przewody poziome rozprowadzające czynnik grzewczy na poszczególnych kondygnacjach prowadzone są pod stropem, po ścianie lub w posadzce (Szczegóły na rozwinięciu instalacji c.o.). Podłączenie grzejników - boczne.
3. Piony instalacji c.o. należy zakończyć automatycznymi odpowietrznikami.
4. Średnice gałązek przyłączeniowych do grzejników opisano na rozwinięciu instalacji c.o.
5. Montaż grzejników za pomocą uchwytów ściennych lub na nóżkach, układać na płycie systemowej o gr. 3m ze spinkami
6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.
7. Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas ogniochronnych np. Hilti.

AUTOR PROJEKTU
wojtynas
Zakład Projektowo Budowlany
"WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna
ul. Jagiellońska 29 p. 306, 96-100 Skierniewice
tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl
www.wojtynas.pl

INWESTOR
GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4
26-333 Paradyż

PROJEKT
Nazwa inwestycji:
Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoły podstawowej w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa w Wójcinie, Wójcin A 16, 26-333 Paradyż, dz. nr 206/1

ZESPÓŁ	DANE	UPR.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Dariusz Kopnowski	125/88 Sk-ce
SPRAWDZAŁ:	mgr inż. Sebastian Wojtyna	SWK/0079/PWOS/11
OPRACOWAŁ:		
OPRACOWAŁ:		
OPRACOWAŁ:		

BRANŻA
SANITARNA

NAZWA RYSUNKU
INSTALACJA C.O. - RZUT PARTERU

NR RYSUNKU	SKALA	DATA
CO-02	1:100	05.2014

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY