

GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż
tel. 0-44 758-40-28, fax 0-44 758-40-24
e-mail: ugp@go2.pl
www.paradyz.tensoft.pl

Znak: 3410/8/2008/01

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi klasy D Grzymałów-Stawowiczki”

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1:

Poz. 5 przedmiaru – podana w przedmiarze podstawa odpowiada rurom betonowym o średnicy 60 cm, natomiast w opisie pozycji występują rury o średnicy 100 cm i należałoby skorzystać z podstawy KNR 2-33/601/3.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 5 przedmiaru robót powinien być zastosowany:

KNR 2-33 0602-03 – Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur o śr. 100 cm x 2.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje podaną w tej pozycji ilość, zastępując dotychczasowe 4,00 m ilością 2,00 m.

PYTANIE 2:

Poz. 6 przedmiaru – podana w przedmiarze podstawa odpowiada ściankom czołowym dla rur o średnicy 60 cm, natomiast w opisie występują ścianki czołowe dla rur o średnicy 100 cm i należałoby skorzystać z katalogu KNR 2-33/606/1, podając jednocześnie ilość m³ betonu do wbudowania na ścianki czołowe.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 6 przedmiaru robót powinien być zastosowany:

KNR 2-33 0606-01 – Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dla rur \varnothing 2 x 100.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje podaną w tej pozycji jednostkę miary i ilość, zastępując dotychczasowe 2 szt. ilością 7,30 m³.

Z-ca Wójta

(-) Iwona Pluta