

12. Możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagających zastosowania zabezpieczeń urządzeń i sprzętu elektrycznego:
- przerwy beznapięciowe od 1s do 20s wynikające z działania automatyki SPZ i SZR,
  - awaryjna praca niepełnofazowa,
  - przerwy w dostarczaniu energii nie powinny przekroczyć: jednorazowe – 36 godzin, łączny czas wyłączeń awaryjnych w ciągu roku – 60 godzin. Ewentualne inne ustalenia w umowie sprzedaży lub umowie przesyłowej.
13. Dane i informacje dotyczące sieci, niezbędne do doboru systemu ochrony od porażeń: układ sieciowy, rozdział przewodu ochronno – neutralnego w złączu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji  $\leq 30\Omega$  przyłączone w złączu.
14. Projekt techniczny podlega sprawdzeniu w zakresie zgodności z niniejszymi warunkami przyłączenia.
15. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich określenia,
  - warunki przyłączenia są przekazywane wraz z projektem umowy o przyłączenie,
  - odwołanie od warunków można składać w Zakładzie Energetycznym Łódź – Teren S.A., w miejscu ich wydania, w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania, podając potrzebne zmiany i uzasadnienie,
  - warunki przyłączenia mają wyłącznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania zobowiązań umownych i nie narusza praw żadnych osób.
16. Informacje o kolejnych czynnościach niezbędnych do realizacji przyłączenia do sieci:
- a) zawarcie umowy o przyłączenie,
  - b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przyłączanym do sieci, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przyłączenia a następnie, dokonanie odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron które zawarły umowę o przyłączenie,
  - c) zapłacenie opłaty za przyłączenie w pełnej wysokości ustalonej w umowie o przyłączenie,
  - d) umożliwienie ZE Łódź – Teren S.A. w obrębie własnej nieruchomości realizacji budowy przyłącza i rozbudowy sieci oraz udostępnienie miejsca do zainstalowania układu pomiarowego,
  - e) zawarcie umowy sprzedaży energii i umowy świadczenia usług przesyłowych.

#### Projekt umowy o przyłączenie

1. Wnioskodawca zobowiązuje się wykonać:
  - a) dokumentację techniczną i prawną własnej instalacji elektrycznej oraz przyłącza,
  - b) instalację elektryczną,
  - c) szafkę pomiarową ze złączem.
2. Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A. zobowiązuje się do:
  - a) niezbędnej rozbudowy sieci,
  - b) wykonania przyłącza od sieci do skrzynki pomiarowej, na podstawie dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji technicznej i prawnej przyłącza w możliwie najkrótszym terminie z uwzględnieniem zewnętrznych warunków formalno prawnych, organizacyjnych i pogodowych. Orientacyjny termin wynosi 2 miesiące od dostarczenia dokumentacji. *(wykonanie przyłącza nie dotyczy VI grupy przyłączeniowej)*,
  - c) zainstalowania licznika energii elektrycznej.
3. Opłata za przyłączenie określona na podstawie cen zawartych w „Taryfie dla energii elektrycznej Zakładu Energetycznego Łódź– Teren S.A.”, po uwzględnieniu przysługujących wnioskodawcy bonifikat, wynosi (z podatkiem VAT) : 818,23 zł. słownie osiemset osiemnaście złotych dwadzieścia trzy grosze .
4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej określone w warunkach przyłączenia przyjmuje się jako miejsce rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznych ZEŁ– T S.A. i instalacji Odbiorcy.
5. Termin ważności umowy upływa wraz z utratą ważności warunków przyłączenia, lub wcześniej z chwilą rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej.

Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A. proponuje Państwu zawarcie umowy przyłączeniowej na podstawie podanych wyżej warunków przyłączenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywę zawarcia umowy możecie Państwo zgłosić: osobiście w naszych punktach obsługi klientów np. przy odbiorze warunków przyłączenia lub w czasie późniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Tomaszów Mazowiecki ul. M. C. Skłodowskiej 51/53 ) lub telefonicznie – nr telefonu (0-44) 724-23-16.