



UWAGA:

Uziemienie otokowe - płaskownik FeZn 24x5 w odl. min 1m od fundamentów budynku

HOGO Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Fabianiego 43 Budowa Świetlicy w Sławowicach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu		
Adres: Sławowice dz. 113/2, gm. Paradyż Inwestor: Gmina Paradyż, ul. Konecka 4, Paradyż		
Instalacje odgromowe		Skala: 1:100
Projektant mgr inż. Andrzej Przybył 162/02/Wt	Data: 01.2011	RYS.NR 3