



Paradyż, dnia 12.06.2012 r.

Zamawiający: Gmina Paradyż,  
ul. Konecka 4,26-333 Paradyż

## WYKONAWCY

Znak: ZPF.271.5.2012.

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”*

W związku z wpłynięciem w dniu 11.06.2012 r. i 12.06.2012 r. do Zamawiającego pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1**

#### **Pytanie 1:**

*Proszę o podanie koloru drzwi wewnętrznych.*

#### **Odpowiedź:**

**Drzwi wewnętrzne w kolorze brązowym.**

#### **Pytanie 2:**

*Proszę o podanie koloru bramy garażowej.*

#### **Odpowiedź:**

**Brama garażowa w kolorze brązowym.**

#### **Pytanie 3:**

*W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej zamieszczono drzwi pełne drewniane wewnętrzne EI 30-drzwi EI30 mogą być aluminiowe lub PCV. Proszę określić materiał z jakiego mają być zrobione w/w drzwi.*

#### **Odpowiedź:**



**Drzwi pełne wewnętrzne EI 30-drzwi mają być drewniane ewentualnie aluminiowe.**

**Pytanie 4:**

*W zestawieniu stolarki zamieszczono drzwi drewniane pełne zewnętrzne do wiatrołapu – nowa część – o wysokości 2200 mm. Firma która zajmuje się wyceną i dostawą stolarki zwróciła nam uwagę, że możliwe jest wykonanie takich wysokich drzwi ale producent nie da na nie gwarancji gdyż mogą ulec deformacji. Producent proponuje drzwi o wysokości 2000 mm w świetle ościeżnicy + nadstawka nieotwierana do wysokości 2200 mm lub drzwi o wysokości 2050 mm – z gwarancją. Proszę o sprecyzowanie wysokości drzwi.*

**Odpowiedź:**

**Drzwi mogą być o wysokości 2000 mm w świetle ościeżnicy + nadstawka nieotwierana do wysokości 2200 mm.**

**Pytanie 5:**

*Proszę o zaznaczenie czy okno balkonowe ma być podzielone symetrycznie oraz czy skrzydła mają być tylko uchylne czy rozwieralno – uchylne oraz proszę podać czy słupek ma być stały czy ruchomy?*

**Odpowiedź:**

**Okno balkonowe ma być podzielone zgodnie z Zestawieniem stolarki okiennej tj. 900 i 600, skrzydła mają być rozwieralno-uchylne, słupek ruchomy.**

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Z. up. Wójta Gminy  
( - ) Iwona Pluta  
Z - ca Wójta