PARTER CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

nr.	nazwa	posadzka	pow. użytkowa
1	KORYTARZ	terakota	80,61m²
2	POM. BIUROWE	terakota	20,30m²
3	POM. KASY	terakota	12,70m²
4	POM. BIUROWE	terakota	20,30m²
5	POM. BIUROWE	terakota	20,30m²
6	POM. BIUROWE	terakota	20,30m²
7	POM. BIUROWE	terakota	20,30m²
8	POM. BIUROWE	terakota	20,30m²
9	POM. BIUROWE	terakota	13,87m²
10	POM. SOCJALNE	terakota	15,25m²
11	ŁAZIENKA MĘSKA I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	terakota	5,36m²
12	ŁAZIENKA DAMSKA	terakota	3,71m²
13	POM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCI	terakota	3,40m²

PARTER CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

nr.	nazwa	posadzka	pow. użytkowa
1	KORYTARZ	terakota	7,65m²
2	POM. BIUROWE	terakota	11,55m²
3	KORYTARZ	terakota	4,44m²
4	POM. SOCJALNE	terakota	4,92m²
5	POM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCI	terakota	3,02m²
6	ŁAZIENKA PERSONELU	terakota	4,86m²
7	POM. BIUROWE	terakota	14,80m²
8	POM. BIUROWE	terakota	9,38m²
9	POM. BIUROWE	terakota	12,50m²
10	POM. BIUROWE	terakota	14,99m²

LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

- oprawa zewnętrzna dekoracyjna załączana czujnikiem zmierzchowym
- C - oprawa świetlówkowa o mocy 2x36W Lug Light Factory LC N EVG 2x36 PZ.023
- A - oprawa świetlówkowa o mocy 2x36W Lug Light Factory Raylux 2x36 KKPZ.001
- D - oprawa świetlówkowa o mocy Lug Light Factory LugStar N EVG 2x26 IP44
- E - oprawa świetlówkowa o mocy Lug Light Factory LugStar N EVG 2x26
- łącznik świecznikowy
- łącznik pojedynczy
- łącznik schodowy
- We - wentylator zasilany elektrycznie wraz z oświetleniem
- AW - moduł awaryjny montowany w lampie
- EW - oprawa ewakuacyjna kierunkowa Lug Light Factory oprawa EW
- TG/O-4 - obwód oświetlenia wewnętrznego nr 4 zasilany z rozdzielni głównej TG przewodem YDY 3x1,5 mm2
- TG - tablica rozdzielcza główna TG zasilana z ZZP
- TRK1 - tablica rozdzielcza TRK1 zasilana z TG - zasilająca obwody gniazd komputerowych
- TR1 - tablica rozdzielcza TR1 zasilana z TG - zasilająca obwody gniazd ogólnych i oświetlenia
- WP - wyłącznik pożarowy tablicy głównej TG

obiekt	ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY W PARADYŻU				
adres budowy	PARADYŻ UL. KONECKA 4 DZ. NR 347/2, GM. PARADYŻ				
funkcja	specjalność	imię i nazwisko	podpis	data	nr uprawnień
projektant	inst. w zakr. sieci inst. i urz. elektr. i el-en. b/o	mgr inż. TOMASZ SYNOWIEC		07.2012r.	LOD/0339/POOE/0
sprawdził	techn.-budowl. inst.-inż. w zakr. inst. elektrycznych	mgr inż. Łukasz Jaciubek			LOD/1711/PWOE/1
asystent		mgr inż. RAFAŁ ADAMCZYK			
przedmiot rynunku	INSTALACJA ELEKTRYCZNA RZUT PARTERU - OŚWIETLENIE			NR RYS: E-12	SKALA: / NR STR: