

Paradyż, dnia 19.09.2012 r.

**Zamawiający: Gmina Paradyż**  
**ul. Konecka 4 26-333 Paradyż**

## **WYKONAWCY**

Znak: ZPF.271.12.2012.01

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu”

W związku z wpływieniem w dniu 18.09.2012 r. do Zamawiającego pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 z dnia 18.09.2012 r.**

#### **Pytanie 1:**

*Jaki ma być kolor profili stolarki okiennej.*

#### **Odpowiedź:**

Kolor profili stolarki okiennej ma być biały.

#### **Pytanie 2:**

*Kolor do powyższych profili dwustronny czy jednostronny.*

#### **Odpowiedź:**

Kolor profili dwustronny.

#### **Pytanie 3:**

*Okno O1 ma być z imitacją skrzydła, czy bez.*

#### **Odpowiedź:**

W oknie O1 zastosować w górnej i dolnej kwaterze skrzydło uchylne otwierane z poziomu podłogi.

#### **Pytanie 4:**

*Jakie szyby mają być w oknach(określenie grubości i bezpieczeństwa).*

#### **Odpowiedź:**

W oknach ma być szkło bezpieczne P2.

**Pytanie 5:**

*Okno O2, O3, O5, O6, O7, O8 mają być otwierane ręcznie czy z poziomu podłogi (jeśli z poziomu podłogi to tylko uchylne).*

**Odpowiedź:**

Otwierać okna z poziomu podłogi przy zastosowaniu otwieranych elementów jako uchylnych.

**Pytanie 6:**

*Okno istniejące czy ma być jedna kwatera stała, a druga rozwierana.*

**Odpowiedź:**

W zestawieniu stolarki okiennej pojawiły się okna istniejące jako zestawienie wszystkich okien należy je wyłączyć z wyceny ponieważ nie będzie ich wymiany.

**Pytanie 7:**

*Jak wygląda okno 1800x2000 kuloodporne szklenie, jakie okucia i jaki podział.*

**Odpowiedź:**

Okno o wymiarach 1800x2000:

- Rama o profilu aluminiowym w kolorze białym (tak jak w pozostałych oknach).
- Szkło: antywłamaniowe P4, kuloodporne.
- Podział w oknie tak samo jak w oknie O1(poziomy podział 115 cm od dolnej krawędzi okna do osi podziału poziomego). Okno nie otwierane.

**Pytanie 8:**

*Wygląd okna kasowego 1500x1800? Jak uwzględnić przekładnie ze względu na wagę oraz wygląd funkcjonalny.*

**Odpowiedź:**

- Rama okna o profilu aluminiowym – kolor z palety RAL 7004.
- Okno bez podziału poziomego – jedna tafła szkła.
- Szyba antywłamaniowa P4, kuloodporna.
- Błat okna (drewno jasne) z podajnikiem ze stali nierdzewnej formatu A4 zagłębiony w blacie.
- Okucie antywłamaniowe.

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Z. up. Wójta Gminy  
( - ) Iwona Pluta  
Z-ca Wójta