

Paradyż, dnia 26.02.2015 r.

**Zamawiający: Gmina Paradyż
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż**

WYKONAWCY

Znak: ZPF.271.1.2015.02

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont drogi w miejscowości Stawowice Kolonia”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DO SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), **Zamawiający zamieszcza treść prośby o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie:

Specyfikacja Techniczna dotycząca warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno-asfaltowych opiera się na Wytycznych Technicznych WT-2 2008, które to zostały zastąpione Wytycznymi Technicznymi WT-2 2010. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie dokumentu WT-2-2010 roku jako podstawę do projektowania i wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie dokumentu WT-2 2010.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

*Z up. Wójta Gminy
(-) Iwona Pluta
Z-ca Wójta*