


RG - Schemat strukturalny

OBWODY PROJEKTOWANE



Zasilanie	Organicznik przebieg	Rozdz. parter (obwód istn.)	Rozdz. piętro (obwód istn.)	Szkola R1 (obwód istn.)	Sala R2 (obwód istn.)	Kuchnia (obwód istn.)	Kotłownia płumica (obwód istn.)	Tablica II piętro (obwód istn.)	R. kom. (obwód istn.)	Korytarz wejście (obwód istn.)	Osw. korytarz (obwód istn.)	Osw. korytarz 2 (obwód istn.)	Rozdzielnia kotłowni R1	Rozdzielnia instalacji fotowoltaiki RPY-AC	Czynnik zaniku tazy
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 kW	25 kW	0,1 kW

UWAGA:

- na szaro oznaczono obwody istniejące lub objęte odrębnym opracowaniem

Układ sieci odbiorczej nowoprojektowanej TNC-S

Ochrona od porażek: Samoczynne szybkie wyłączenie

$P_0 = 125 \text{ kW}$