MAPA
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
w skali 1:500

województwo łódzkie
powiat opoczyński
gmina 100705_2 Paradyż
obręb 0015 Paradyż dz. nr 309/1
KERG: 1007-163/2014

Układ współrzędnych "1965"
Poziom odniesienia "60"

Granice działki zostały przyjęte na podstawie ewidencji gruntów.
Mapa została wykonana bezu ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.
Mapa służy do celów projektowych w zakresie opracowania i stanowi załącznik do projektu w
Stan aktualności na dzień 06.02.2014
Niniejszą mapę na podstawie mapy syt-wys. w skali 1:1000, sekcje nr 133.144.112
oraz własnego pomiaru uzupełniającego wykonała:

OPOCZYŃSKA PRACOWNIA
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNA
Zbigniew Jurowski
ul. Inowłodzka 11, 26-300 Opoczno
tel. 44 755 29 85, 502 40 88 68
geodetaopoczno@onet.eu

GEODETA
wykonał :
mgr Kamila Biniek

KIEROWNIK
GEODETA UPRAWNIONY
sprawdził :
mgr Zbigniew Jurowski
Upr. MGPiB Nr 11076

Opoczno, dn. 06.02.2014 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (ustawa z dnia 17.05.1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 - Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454).

Legenda:
- kontury klasyfikacyjne
- użytki gruntowe ujawnione w ewidencji
- użytki gruntowe nie ujawnione w ewidencji



·1	Sonda pionowa typu "U" o gł. 125 m - rura HDPE100 RC Ø40x3,7 mm z głowicą FF240 - wg odrębnego opracowania
	Przewody poziome od studni kolektorowej do studni zbiorczej - rura HDPE100 PN10 Ø110x6,6 mm - wg odrębnego opracowania
	Przewody poziome od sond do studni rozdzielaczowej - rura HDPE RC PN10 DN40x2,4 mm - wg odrębnego opracowania
	Przewody poziome od studni zbiorczej do kotłowni - rura HDPE100 PN10 Ø160x9,5 mm - wg odrębnego opracowania
	Studnia zbiorcza GEO GIGA 3-sekcyjna z zaworami klapowymi DN80 - wg odrębnego opracowania
	Studnia kolektorowa GEO SPIDER 17411RB (17 sekcyjna) z rotametrami 8-30 l/min - wg odrębnego opracowania
	Instalacja kanalizacji odwadniającej istniejącą kotłownię

UWAGA:
Nad rurociągami poziomymi ułożyć należy taśmę ostrzegawczą z funkcją lokalizacji

SZKIC ORIENTACJI
SKALA 1:10 000

AUTOR PROJEKTU
wojtynas
Zakład Projektowo Budowlany
"WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna
ul. Jagiellońska 29 p. 306, 96-100 Skierniewice
tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl
www.wojtynas.pl

INWESTOR
GMINA PARADYŻ
ul. Konecka 4
26-333 Paradyż

PROJEKT
Nazwa inwestycji:
Przebudowa systemu grzewczego w budynku szkoły podstawowej w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne
Lokalizacja:
Zespół Szkół Samorządowych w Paradyżu, ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyż, dz. nr 309/1

ZESPÓŁ	DANE	UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr Inż. Włodzimierz Kubik	LOD/0436/POOS/05	
SPRAWDZAŁ			
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			

BRANŻA
SANITARNA

NAZWA RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W INSTALACJE WODY DRENAŻOWEJ

NR RYSUNKU	SKALA	DATA
IS-01	1:500	01.07.2014

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY