

**GMINA PARADYŻ**  
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż  
tel. 44 758-40-82, fax 44 758-40-24  
e-mail gmina@gminaparadyz.pl  
REG. 590648267, NIP 768-17-16-653

Paradyż, dnia 03.10.2018 r.

## WYKONAWCY

Znak pisma: ZP.271.ZOF28.2018.02

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”

### ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**Pytanie nr 1:**

Ponieważ agregat będzie agregatem przewoźnym zainstalowanym na przyczepie, to zgodnie z obowiązującym prawem silnik w takim agregacie powinien spełniać normę emisji spalin STAGE IIIA. Czy wymagają Państwo aby silnik spełniał powyższą normę?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga spełnienia powyższej normy.

**Pytanie nr 2:**

**Cz.1:** Czy agregat ma być dostarczony z homologacją jako agregat przewoźny tj. homologacja na całość przyczepa+agregat i jedna faktura na całość?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Cz. 2:** Czy może wystarczy przyczepa homologowana + agregat jako ładunek, w takim przypadku muszą być dwie faktury oddzielna na przyczepę i oddzielna na agregat.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 3:**

Wymagana moc znamionowa agregatu to 50kW. Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie agregatu który będzie miał moc znamionową 60kVA tj 48kW i moc max 66kVA tj.52,8kW

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.


**Pytanie nr 4:**

Czy silnik zastosowany w agregacie ma być III A gdyż tak wymagają przepisy ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pozostałe zapisy bez zmian.**

Z up. Wójta Gminy  
  
mgr Iwona Pieta  
Z-ca Wójta